

**бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение Сокольского муниципального  
округа «Детский сад общеразвивающего  
вида № 10»  
(БДОУ СМО «Детский сад № 10»)**

Российская Федерация, Вологодская область, Сокольский  
муниципальный округ, город Сокол, улица Советская,  
здание 114а  
тел.: (817-33) 3 10 03

e-mail: sokol-ds10@obr.edu35.ru

<https://d3519111.gosuslugi.ru>

**29.02.2024** № \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Информация об устранении  
выявленных нарушений**

I. На предписание об устранении выявленных нарушений №178/1/1 от 14.12.2022г. информируем:

1) п.1 – обеспечение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающих исправное состояние указанных средств – проведен ремонт АПС. Сигнализация находится в исправном состоянии. Ремонтные работы и работы по замене произведены обслуживающей организацией Вологодским областным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольческое пожарное общество».

2) п.2-п.30 – нарушение ширины эвакуационных выходов – выполнен расчет величины пожарного риска. Данный расчет выполнял Вологодский филиал ООО «НИИ ВДПО ОПБ».

3) На основании расчета величины пожарного риска требуются дополнительные решения, мероприятия, а именно:

- устройство системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей повышенного типа, а именно 3 типа в соответствии со сводом правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

(Устройство системы оповещения людей заменено).

- устройство доводчиков на дверях, расположенных на путях эвакуации с целью ограничения распространения опасных факторов пожара, а именно: на 1 этаже на дверях из групп № 1 и № 2 в общий коридор и на дверях, ведущих из общего коридора в лестничные клетки.

(Доводчики установлены).

II. На предписание об устранении выявленных нарушений №179/1/1 от 14.12.2022г. информируем:

1) п.1 – обеспечение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающих исправное состояние указанных средств – проведен ремонт АПС. Сигнализация находится в исправном состоянии. Ремонтные работы и работы по замене произведены

обслуживающей организацией Вологодским областным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольческое пожарное общество».

2) п.2-п.42 – нарушение ширины эвакуационных выходов – выполнен расчет величины пожарного риска. Данный расчет выполнял Вологодский филиал ООО «НИИ ВДПО ОПБ».

3) На основании расчета величины пожарного риска требуются дополнительные решения, мероприятия, а именно:

-установить доводчики на дверях всех лестничных клеток и тамбуров выходов, в коридорах здания.

(Доводчики установлены).

-установить противопожарную дверь в электрощитовую.

(Дополнительное решение, мероприятие выполнено. Поставщик и установщик двери ООО «Авалон»).

Заведующий

\_\_\_\_\_

Н.Р. Кошкина